



SPECIFIKACIJA STROJARSKE OPREME
UPOV "BEREŠIN RAT"

1. Oprema

Pozicija	Predmet	Kom.	DN (mm)	Opaska
1.1.	Automatska gruba rešetka, svjetli otvori 40 mm, Q= do 60 l/s; P=0,75 kW	1		Detaljan opis dan je troškovnikom
1.2.	Automatsko fino sito - svjetli otvori Ø 3mm, Q= do 50 l/s; P=1,1 kW	1		Detaljan opis dan je troškovnikom
1.3.	Ručna gruba rešetka, svjetli otvori 40 mm	1		Detaljan opis dan je troškovnikom

2. Armatura

2.1. Zapornice

Pozicija	Predmet	Kom.	DN (mm)	Opaska
2.1.1.	Kanalna zapornica, 500x500 mm	4		

2.2. Leptirasti zatvarači

Pozicija	Predmet	Kom.	DN (mm)	Opaska
2.2.1.	Leptirasti zatvarač sa pneumatskim pogonom	1	200	

2.3. Montažno - demontažni kompenzatori

Pozicija	Predmet	Kom.	DN (mm)	Opaska
2.3.1.	MDK, l=130 mm	1	200	

3. Cijevni razvod iz nehrđajućeg čelika - detaljan opis dan je troškovnikom

4. Ostalo

Pozicija	Predmet	Kom.	DN (mm)	Opaska
4.1.	Ručna dizalica sa pokretnom "mačkom" nosivosti 15 kN (1,5t)	1		Detaljan opis dan je troškovnikom
4.2.	Kompresor, P=2x0,75 kW; V spremnika=90 l	1		Detaljan opis dan je troškovnikom
4.3.	Ventilacija, P=0,371 kW	1		Detaljan opis dan je troškovnikom

Svi fazonski komadi i armature predviđeni su za PN 10.

Raspored rupa na priрубnicama u skladu s EN 10 92-1

OPASKE:

- prije montaže sve dimenzije provjeriti u naravi
- cijevni razvod iz inox-a AISI 316 Ti (X6 CrNiMo 17-12-2; 1.4571)
- leteće priрубnice sa nastavkom za zavarivanje iz inox-a prema EN 1092-1, Tip 02 in 33
- antikorozivna zaštita armatura je izvana i iznuta epoxy premaz
- antikorozivna zaštita bitumenom nije dozvoljena niti za fazone niti za armaturu
- svi vijci, matice i podložne pločice iz inox-a A4

UPOV "Benešin Rat"
TLOCRT
M1:50



INVESTITOR:	"VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o. DUBROVNIK		
GRAĐEVINA:	Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području 2 - PODPROJEKT DUBROVNIK - Južno priobalno područje - Projekt vodnoinfrastrukturne aglomeracije Dubrovnik za sufinanciranje iz fondova EU SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA SUĐURAB NA OTOKU LOPUDU		
VRSTA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT		
MAPA:	5/2	REVIZIJA:	0
PROJEKTANT:	svibanj, 2016. Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj. Hrvatska komora inženjera strojarstva dipl. ing. stroj. Ovlašten inženjer strojarstva S 1228		
SURADNICE:	LovroPancić, ing.stroj.		
SADRŽAJ NACRTA/ PRILOGA:	UPOV "Benešin Rat" TLOCRT		
ŠIFRA:	1244	MJERILO:	BROJ PRILOGA:
BROJ PROJEKTA:	2079/2014/O-7	1:50	C.1.1.1.